

## Mikrobiologische Untersuchungen:

Untersuchungshäufigkeit: 1 x im Quartal  
 Ergebnisse letztes Jahr: 2017

Rohwasser	Eschau	Hobbach	Wildensee
Anzahl der Untersuchungen:	8	erfolgt über	5
davon nicht zu beanstanden:	1	den Markt	5
davon zu beanstanden:	7*	Elsenfeld	0
<b>* beanstandet wegen:</b>			
* Eschau: 08.05.2017 – Nachweis von Escherichia Coli und Coliforme Keime			
* Eschau: 12.05.2017 – Nachweis von Escherichia Coli und Coliforme Keime			
* Eschau: 15.05.2017 – Nachweis von Escherichia Coli und Coliforme Keime			
* Eschau: 18.05.2017 – Nachweis von Escherichia Coli und Coliforme Keime			
* Eschau: 22.05.2017 – Nachweis von Escherichia Coli und Coliforme Keime			
* Eschau: 31.07.2017 – Nachweis von Escherichia Coli und Coliforme Keime			
* Eschau: 13.11.2017 – Nachweis von Escherichia Coli und Coliforme Keime			

Reinwasser	Eschau	Hobbach	Wildensee
Anzahl der Untersuchungen:	41	21	12
davon nicht zu beanstanden:	36	19	12
davon zu beanstanden:	5*	2*	0*
<b>* beanstandet wegen:</b>			
* Eschau: 08.05.2017 – Nachweis von Escherichia Coli und Coliforme Keime			
* Eschau: 12.05.2017 – Nachweis von Escherichia Coli und Coliforme Keime (ON Wildenstein)			
* Eschau: 15.05.2017 – Nachweis von Escherichia Coli (Hochbehälter)			
* Hobbach: 31.07.2017 – Nachweis von Coliforme Keime			
* Hobbach: 07.08.2017 – Nachweis von Coliforme Keime			